

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ульяновской
области» в Карсунском районе

Ф. Т.



20__ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11350**

Заключение составлено 15 апреля 2019 г.

1. **Основание:** распоряжение о проверке № 000346-РП от 19.03.2019
2. **Цель:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения
4. **Заявитель:** УРПН по Ульяновской области
г. Ульяновск, ул. Дм. Ульянова, 4
5. **Место, время и дата отбора:** МУП "ЖКХ" Коржевское сельское поселение, водозаборная колонка с.
Проломиха, ул. Огарева, д.7
09.04.2019 с 11:15 до 12:40
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах"
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Макеева М. Г., врач по ОГ
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской
области в Карсунском районе", ; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 11350 от 15 апреля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 11350 "вода питьевая централизованного водоснабжения" не соответствует требованиям п. 3.3.
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю Общие колиформные бактерии.

Заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Макеева М. Г.