

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Пушкарева ул., д.5, г. Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001  
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001  
Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Лицензия на медицинскую деятельность  
№ ФС-73-01-000658 от 04 мая 2016 года

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.510135 от 20 октября 2015 года

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области» **Е.Ю. Жукова**  
М.П. 20 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5650 от 9 марта 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ МО Готовское городское поселение

2. Юридический адрес: Инзенский район, р.п. Готовка, ул. Куйбышева, 22

3. Наименование образца (пробы): вода

4. Место отбора: из скважины № 37020/2 п. Неклюдовский

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 28.02.2017 11:00

Ф.И.О., должность: Ладонина Ю.В., директор

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.02.2017 16:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По заявлению, заявка № 630олд от 16.02.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

Питевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения "СанПин 2.1.4.1074-01",

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

8. Код образца (пробы): 17.17.5650 04

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Альфа-бета радиометр УМФ-2000	861	019723/Г3 005149-2016 от 23.06.2016	22.06.2017

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 28.02.2017 16:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 5650					
дата начала испытаний 28.02.2017 16:30 дата выдачи результата 09.03.2017 08:03					
1	Удельная суммарная альфа-радиоактивность	Бк/л	менее 0,004	не более 0,2	МИ Москва 1997г.
2	Удельная суммарная бета-радиоактивность	Бк/л	0,133±0,020	не более 1,0	МИ Москва 1997г.
Испытания проводил(и): Хайсарова А. Н., эксперт-химик : Халиуллов И. Э., зав. отделом					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Мазанова И. В., помощник врача

Руководитель ИЛЦ \_\_\_\_\_

*Сафин*



Сафин Р. М.

м.п.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»**

Юридический адрес: Пушкирева ул., д.5, г. Ульяновск, 432005 тел./факс (8422) 40 56 63  
Реквизиты: ОКПО 01948994 ОГРН 1057325039782 ИНН/КПП 7325053960/732701001  
УФК по Ульяновской области р/сч 40501810073082000001  
Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001

Аттестат аккредитации органа инспекции

№ RA.RU.710027 от 25 июня 2015 года

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ульяновской области»

М.П.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5650**

Заключение составлено 9 марта 2017 г.

**1. Основание:** заявка № 630олд от 16.02.2017

**2. Цель:** соответствие Питевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных

**3. Наименование образца (пробы):** вода

**4. Заявитель:** МУП ЖКХ МО Готовское городское поселение  
Инзенский район, р.п. Готовка, ул. Куйбышева, 22

**5. Место, время и дата отбора:** из скважины № 37020/2 п. Неклюдовский  
28.02.2017 11:00

**6. НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб. "

**7. Образец (пробу) отобрал(а)** Ладонина Ю.В., директор

**8. ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", г.  
Ульяновск, ; аттестат аккредитации RA.RU.510135 от 20.10.2015 г.

**Рассмотренные материалы:** Протокол лабораторных испытаний № 5650 от 09.03.17

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 5650 "вода из скважины № 37020/2 п. Неклюдовский" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

**Заключение составил(а):**

Заведующий отделением \_\_\_\_\_

Азова Л. В.